

Информация по устранению нарушений и замечаний, выявленных ТО Управления  
Роспотребнадзора по РБ в Джидинском районе

Предписание от 17 февраля 2023г. №3

№	Содержание нарушения	Наименование мероприятия по устранению нарушений, принятые меры	Срок исполнения
1	В группе раннего возраста №1, в нарушении п.2.5.3 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены и потолки помещения имеют дефекты и следы протеканий	Устранена причина подтеков потолочного покрытия в группах	01.09.2023г.
2	Частично не исправна система канализации и неэффективна система вентиляции в 2-х группах в нарушении ст.10,28 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999г. п.п. 2.4.11, 2.7.1 СП 2.4.3648-20	Проведен ремонт системы канализации и вентиляции, проведена ревизия и очистка.	01.09.2023г.
3	В нарушении п.2.5.2 СП 2.4.3648-20, предписывающих, что полы не должны иметь дефектов и повреждений, в младшей группе №1, на полу в приемной имеются дефекты	Заменено половое покрытие в приемной младшей группы №2.	01.09.2023г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464080

Владелец Цыренжапова Надежда Борисовна

Действителен с 23.10.2023 по 22.10.2024